

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 20463Dated: 03/06/24

Certified that the **MPS PUBLIC SCHOOL** (name of the building or premises) at **SANGANER-SHAHPURA ROAD, DIST. BHILWARA 311001** (address) comprised of ..... basement(s) and **Ground Floor** (upper floors) owned/occupied by **MPS PUBLIC SCHOOL (A Unit of Mahesh Pragati Sansthan) Bhilwara (Raj.)** (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on ..... (date of inspection) in the presence of **SUSHIL MAROTIYA, SECRETARY MAHESH PRAGATI SANSTHAN B-340, SHASTRI NAGAR, BHILWARA** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class XII (X / XII) with effect from ... XII<sup>th</sup> (Twelve<sup>th</sup>) for a period of 29.08.2023 ..... years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 29.08.2023 at Bhilwara by.

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal :

Name :

Designation :

Sushil Marotiya  
 स.प्र. अग्निसेवा अधिकारी  
SUSHIL MAROTIYA  
 स.प्र. अग्निसेवा  
Assistant Fire Officer

To

**MPS PUBLIC SCHOOL**  
**(A Unit of Mahesh Pragati Sansthan)**  
**Sanganer-Shahpura Road,**  
**Dist. Bhilwara - 311001**  
**(Name & Address of the institution)**

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to ..... (reasons to be recorded). (Name and designation of the authorized signatory)

# नगर परिषद, भीलवाडा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BHILWARA/FIRENOC/2023-24/20463

जारी दिनांक: 23-SEP-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MPS PUBLIC SCHOOL UNIT OF MAHESH PRAGATI  
SANSTHAN

आवेदक का पता: SANGANER-SHAHPURA ROAD, BHILWARA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MPS PUBLIC SCHOOL, AARAJI NO. 1291 1508, CHHAPRI, SANGANER SHAHPURA ROAD, BHILWARA, BHILWARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. . अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
10. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
11. . यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
12. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।

Signed by: Hema Ram  
Location: BHILWARA, Rajasthan  
Date: 23/09/2023 11:31:24



अग्निशमन आधिकारी  
नगर परिषद, भीलवाडा